

平成27年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿

施設名	遠軽町清掃センター
所在地	紋別郡遠軽町向遠軽297番地1外
区分	焼却施設

作成日 平成27年 5月15日
更新日 平成28年 4月 8日

1 焼却した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物の種類(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ・可燃粗大ごみ(トン)	587.64	592.83	617.55	416.60	511.00	487.67	611.25	606.29	614.90	458.25	426.50	553.8	6484.28

2 焼却ガス・排ガスの連続測定結果

測定項目(単位)	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却炉出口の平均温度(℃)	800 以上	892.5	886.6	882.0	887.6	890.1	888.7	895.2	891.3	888.9	880.1	882.6	880.9
集塵機入口の平均温度(℃)	200 以下	185.3	185.9	185.6	178.7	183.3	186.0	188.3	185.6	181.9	186.5	187.3	186.9
排ガス中の一酸化炭素平均濃度(ppm)	100 以下	6.4	6.6	4.4	3.8	2.8	1.6	2.4	2.3	2.6	6.6	4.6	6.3
結果を得られた年月日		H27.5.7	H27.6.8	H27.7.7	H27.8.7	H27.9.7	H27.10.6	H27.11.6	H27.12.7	H28.1.6	H28.2.8	H28.3.7	H28.4.8

3 冷却設備・排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去を行った施設	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却施設	H27.4.13	H27.5.18	H27.6.15	H27.7.20	H27.8.20	H27.9.21	H27.10.20	H27.11.16	H27.12.11	H28.1.18	H28.2.15	H28.3.14
排ガス処理施設	H27.4.13	H27.5.18	H27.6.15	H27.7.20	H27.8.20	H27.9.21	H27.10.20	H27.11.16	H27.12.11	H28.1.18	H28.2.15	H28.3.14

4 排ガスの測定結果

測定項目(単位)	基準値(0 ₂ 12%換算)	測定回数	試料採取場所	採取年月日	結果を得られた年月日	測定結果
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³)	5 以下	年1回	誘引送風機入口	H27.12.4	H28.1.15	0.062
硫黄酸化物(m ³ N/h)	43 以下	年1回	誘引送風機入口	H27.12.4	H28.1.15	0.09未満
ばいじん濃度(g/m ³ N)	0.25 以下	年2回	誘引送風機入口	H27.7.8 H27.12.4	H27.8.4 H28.1.15	0.011 0.036
塩化水素濃度(mg/m ³ N)	700 以下	年2回	誘引送風機入口	H27.7.8 H27.12.4	H27.8.4 H28.1.15	30 11
窒素酸化物濃度(ppm)	250 以下	年2回	誘引送風機入口	H27.7.8 H27.12.4	H27.8.4 H28.1.15	93 69